



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00175

(номер сертификата соответствия)

032707

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОЗ»

ОГРН 1027739428353

Юридический адрес: 117105, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 1,
СТР.1-2, КОМ.27

тел.: +7 (495) 215-20-15, факс: +7 (495) 215-20-15. E-mail: osk@croz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОЗ»

Юридический адрес: 117105, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 1,
СТР.1-2, КОМ.27

Фактический адрес: 242603, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТКОВСКИЙ РАЙОН,
ГОРОД ДЯТКОВО, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО Д.19, КОРП. 4.

тел.: +7 (495) 215-20-15, факс: +7 (495) 215-20-15. E-mail: osk@croz.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ», ОГРН
5147746027424, свидетельство об аккредитации экспертной организации
№ НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г., 119285, г. Москва,
Воробьевское шоссе, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный состав «СОШ-1», выпускаемый по техническим условиям ТУ 5765-001-54737814-2010 с изм.1 «Огнезащитный состав СОШ-1», нанесенный в соответствии с технологическим регламентом № 21/5765 на железобетонную плиту толщиной 100±5 мм, покрытую грунтовкой «ГАЗ-К» (ТУ 2313-009-54737814-2006) с расходом не менее 60 г/м², с толщиной сухого слоя огнезащитного состава 20 мм (расход, установленный изготовителем не менее 9,6 кг/м², без учета потерь), обеспечивает огнезащитную эффективность не менее 192 минут при достижении предельного состояния первого типа и не менее 120 минут при достижении предельного состояния второго типа. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась сертификация)

СТО - НСОПБ - 20/ОЖББ «Огнезащита железобетонных конструкций.

Метод определения эффективности средства огнезащиты».

Технические условия ТУ 5765-001-54737814-2010 с изм.1

«Огнезащитный состав СОШ-1»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № ПКИ-048/09-2021 от 22.09.2021 г.

ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство об аккредитации
экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.087
от 07.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00436 от 17.11.2020 г., выдан ООО
«Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06, ТУ 5765-001-54737814-2010 с изм.1, ТР № 21/5765

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 30.09.2021 по 29.09.2026

Руководитель, заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Эксперт
М.П.

К.М. Кабанов

