

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00698
(номер сертификата соответствия)

034249
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «КРОЗ». Юридический адрес: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комн 27, ОГРН: 1027739428353. Тел./факс (495) 215-20-15, эл.почта: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «КРОЗ». Юридический адрес: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комн 27. Адрес производства: 242603, Брянская обл., Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, корп.4. Тел./факс (495) 215-20-15, эл. почта: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. (бессрочно). Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 607, тел. 8-905-520-52-62.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции. Позволяющая провести
идентификацию)

Краска огнезащитная «ОЗК-01»,
выпускаемая по ТУ 2316-002-54737814-2012
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
20.30.11.120
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил, условий
договоров на соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением 1) Обеспечивает время достижения предельного состояния стальной колонны двутаврового сечения профиля 60Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 7 мм) с нанесенной по ТР 11/2316 краской огнезащитной «ОЗК-01» с общей толщиной сухого слоя не менее 1,95 мм (грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 толщиной 0,05 мм) расходом не менее 3,3 кг/м² (без учета потерь) составляет не менее 120 мин.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 157Д-22 от 27.09.2022 г., испытательная лаборатория ООО «ЦОС». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 15.02.2018г.(бессрочно). Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств)

ТУ 2316-002-54737814-2012, ТР 11/2316, паспорт качества

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.09.2022 по 29.09.2027



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Ерофеев А.Н.

Васильев А.А.

Васильев А.А.

